DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.311.2020.AK

Gliwice, 3 listopada 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, w związku z art. 16 pkt 63, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, ust. 4 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 418 ust. 1 w związku z art. 414 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2020 r. (data wpływu 29 czerwca 2020 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 22 września 2020 r. (data wpływu 24 września 2020 r.) oraz 2 października 2020 r. (data wpływu 5 października 2020 r.), spółki „BEST-EKO" Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Gwarków 1, w sprawie:

- wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Żory znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 24 stycznia 2013 r. z czasem obowiązywania do dnia 24 stycznia 2023 r. wraz z postanowieniem znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 30 stycznia 2013 r.,
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" do wód - potoku „Kłokocinka" w km 6+950, stanowiącej dopływ rzeki Ruda,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
orzeka

I. Wygasić decyzję Prezydenta Miasta Żory znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 24 stycznia 2013 r. z czasem obowiązywania do dnia 24 stycznia 2023 r. wraz z postanowieniem znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 30 stycznia 2013 r.,

II. Udzielić „BEST-EKO" Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Gwarków 1, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" w Rybniku do wód - potoku „Kłokocinka" w km 6+950, stanowiącej dopływ rzeki Ruda, w ilości:

- maksymalny zrzut sekundowy Q = 0,14 m^3/s,
- średni zrzut dobowy Q = 4 000 m^3/d,
- dopuszczalny zrzut roczny Q = 2 000 000 m^3/rok.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 dla RLM oczyszczalni 100 000 i powyżej, do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)* minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków dla aglomeracji nie może być niższy dla podanych wskaźników niż:

- BZT_5 – 90%,
- ChZT – 75%,
- Zawiesiny ogólne – 90%,
- Azot ogólny – 70%,
- Fosfor ogólny – 80%.

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. wyznaczono „Aglomerację Rybnik" o równoważnej liczbie mieszkańców 154 268 RLM (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 3797), z dwiema oczyszczalniami ścieków komunalnych:
– „Rybnik-Orzepowice", zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Rudzkiej 32,
– „Boguszowice", zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.
Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminach: Rybnik, Gaszowice, Jejkowice, Żory.

Lokalizacja i parametry istniejącego wylotu:

Urządzenie wodne	Numer działki	Odbiornik [km]	Współrzędne (PL-ETRF2000)		Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]
			X	Y	
Wylot „W" Ø800 mm	1019/35 obręb 0009 Rój	ciek Kłokocinka km 6+950	5545804.80	6544577.81	249,20

Ciągły pomiar ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z oczyszczalni „Boguszowice" do rzeki Kłokocinka, realizowany jest przez stację pomiaru ilości ścieków zamontowanej w korycie pomiarowym na wylocie z oczyszczalni ścieków.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest bezpieczne wprowadzenie do środowiska, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" zlokalizowanej przy ul. Rycerskiej w Rybniku. Zakres obejmuje odprowadzanie oczyszczonych ścieków istniejącym wylotem do wód – rzeki Kłokocinki w km 6+950.

Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są grawitacyjnie dwoma kolektorami:
- Kolektorem Ø 400 z miasta Żory.
- Kolektorem Ø 900 z Rybnika Osiedle Boguszowice i Kopalni „Jankowice".
Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki komunalne, które składają się ze ścieków bytowych w 85 %, wód przypadkowych w 9,5 %, ścieków przemysłowych w 5,5%. Ścieki przemysłowe trafiają jedynie na oczyszczalnie za pomocą taboru asenizacyjnego i głównie są to odcieki ze składowiska.

Obiekty wchodzące w skład oczyszczalni:
<u>Część mechaniczna oczyszczalni:</u>
- dwie kraty mechaniczne,
- piaskownik poziomy wraz z zgarniaczem PP2-PKV 2 szt.,
- pompownia ścieków surowych, osadu recyrkulowanego, wód drenażowe, wód technologicznych i osadu nadmiernego,
- osadnik wstępny 2 szt.
<u>Część biologiczna oczyszczalni:</u>
- komora defosfatacji - I szt.,
- komora denitryfikacji - 3szt.,
- komory nitryfikacji - 3szt.,
- instalacja podawania PIX-u wraz z zbiornikiem,
- osadnik wtórne - 2szt,
- koryto pomiarowe, usytuowane na wylocie z oczyszczalni ścieków oczyszczonych,
<u>Proces oczyszczania ścieków:</u>
Ścieki z doprowadzane do oczyszczalni kolektorem Ø 400 z miasta Żory i kolektorem Ø 900 z Rybnika Osiedle Boguszowice i Kopalni „Jankowice" spływają do studni zbiorczej SK 1, a następnie kanałem otwartym wprowadzane są na kratę mechaniczną. Po oczyszczeniu na kracie i piaskowniku poziomym ścieki wprowadzane, do rząpia pompowni głównej i pompowane są na osadniki wstępne. Osadniki wstępne o przepływie poziomym stanowią ostatni stopień oczyszczania mechanicznego.
Oczyszczone mechanicznie ścieki poddawane są dalszemu procesowi oczyszczania biologicznego.
Ścieki doprowadzone są korytem otwartym do komory defosfatacji gdzie są mieszane z osadem czynnym recyrkulowanym. Ścieki z osadem czynnym wprowadzane są grawitacyjnie do komór

denitryfikacji a następnie do komór nitryfikacji, gdzie za pomocą aeratorów powierzchniowych zostają napowietrzane i mieszane.
Po procesie oczyszczania osadem czynnym ścieki płyną korytem otwartym grawitacyjnie z komór nitryfikacji do osadników wtórnych. Osad czynny z osadników wtórnych spuszczany jest do rząpia w pompowni i dalej recyrkulowany do komory defosfatacji za pomocą pomp zależnie od potrzeb od 60% do 100%. Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych odpływają poprzez koryto pomiarowe do odbiornika, wylotem "W" o średnicy ∅800 mm.
Osad z osadników wstępnych oraz osad nadmierny przeciętnie raz na dobę spuszczany jest do rząpia w pompowni osadów a następnie do komór fermentacyjnych. Z WKF ustabilizowany komunalny osad ściekowy kierowany jest do stacji odwadniania osadów a po odwodnieniu osad trafia do kompostowni zakładowej. Ustabilizowany komunalny osad ściekowy wraz z odpadami „zielonymi" są kompostowane i produkowany jest nawóz organiczny, który posiada dopuszczenie do wprowadzanie do obrotu handlowego.

III. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:

1) Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz złożonej do wniosku dokumentacji;
2) Nie wprowadzać do odbiornika innych ścieków, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem składu i ilości odprowadzanych ścieków, określonych w punkcie I. niniejszej decyzji;
3) Utrzymywać w pełnej sprawności technologicznej urządzenia i obiekty oczyszczalni;
4) Utrzymywać w pełnej sprawności wylot ścieków do odbiornika wraz z wykonanym ubezpieczeniem w obrębie wylotu, jak również koryta cieku na odcinku 500 m poniżej wylotu; utrzymanie to winno być realizowane poprzez dwukrotne wykonanie konserwacji (maj/czerwiec oraz wrzesień/październik) polegającej na wykoszeniu i wygrabieniu porostów, usuwaniu namułu z dna cieku oraz naprawie skarp jak również utrzymywanie stałej drożności koryta na wskazanym odcinku;
5) O terminie realizacji prac utrzymaniowych należy każdorazowo pisemnie powiadomić Nadzór Wodny w Rybniku z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
6) Ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń;
7) Prowadzić eksploatację oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi;
8) Prowadzić książkę eksploatacji oczyszczalni ścieków;
9) Dokonywać minimum raz w roku przeglądu stanu umocnień koryta rzeki w obrębie wylotu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, dokonania niezwłocznych napraw na własny koszt;
10) Właściciel oczyszczalni ścieków odpowiadać będzie za wszelkie szkody, jakie wystąpią w korycie rzeki w związku z wprowadzanymi ściekami;
11) Prowadzić systematyczne pomiary ilości i jakości ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie wskaźników określonych w punkcie I. niniejszej decyzji:
    - ilość odprowadzanych ścieków będzie określana za stacji pomiarowej zabudowanej na korycie pomiarowym na wylocie z oczyszczalni;
    - jako punkt poboru próbek ścieków surowych wyznacza się koryto pomiarowe na wlocie ścieków do oczyszczalni;
    - jako punkt poboru próbek ścieków oczyszczonych wyznacza się koryto pomiarowe na wylocie z oczyszczalni;
12) Poboru próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni dokonywać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu; liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków w zakresie wskaźników:
    - BZT_5,
    - $ChZT_{Cr}$,
    - zawiesin ogólnych,
    - azot ogólny,
    - fosfor ogólny,

nie może być mniejsza niż 24 próbek w ciągu roku,

13) Wykonywać raz w roku, analizę jakości wód rzeki Kłokocinka, w przekrojach powyżej i poniżej miejsca wprowadzania ścieków, w zakresie następujących wskaźników: BZT_5, $ChZT_{Cr}$, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny;
14) Prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarkę odpadami powstającymi podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków;
15) Przekazywać do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni, sprawozdania z okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków bytowych wprowadzanych do rzeki;
16) W przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji niniejszego pozwolenia, stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika mogą być wyższe nie więcej niż o 50% od wartości wskaźników określonych w punkcie I. niniejszej decyzji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
17) W przypadku awarii oczyszczalni podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia przyczyny awarii oraz likwidacji jej skutków. W przypadku wystąpienia awarii związanej z koniecznością wyłączenia oczyszczalni z ruchu i wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, o zaistniałej awarii niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i tut. Zarząd;
18) Zobowiązuje się Uprawnionego do pokrycia ewentualnych nieprzewidzianych szkód w przypadku naruszenia interesów osób trzecich;
19) Informować uprawnionego do rybactwa - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, o awariach mogących mieć wpływ na rybostan w rzece lub wystąpienia śnięcia ryb.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie nw. dokumentacji: *„Operat wodnoprawny dla instalacji oczyszczalni ścieków komunalnych - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych"* opracowanej w maju 2020 r. wraz z uzupełnieniem z września 2020 r., wykonanej przez mgr inż. Arkadiusza Kruk z Ekologus, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Jaskółcza 29.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do rzeki Kłodnica, udziela się na czas określony, tj.: 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VIII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 24 czerwca 2020 r. (data wpływu 29 czerwca 2020 r.), spółka „BEST-EKO" Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Gwarków 1, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" do wód - potoku „Kłokocinka" w km 6+950, będącego dopływem rzeki Ruda.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu w dniu 24 września 2020 r. (pismo z datą 22 września 2020 r.).

W dniu 5 października 2020 r. wpłynęło pismo z datą 2 października 2020 r., w którym Wnioskodawca wniósł o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Żory znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 24 stycznia 2013 r. z czasem obowiązywania do dnia 24 stycznia 2023 r. wraz z postanowieniem znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 30 stycznia 2013 r., na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do cieku Kłokocinka.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 12 października 2020 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" do rzeki Kłokocinka w km 6+950, stanowiącej dopływ rzeki Ruda.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta w Żorach, Urzędu Miasta w Rybniku, oraz na stronie BIP. Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższej możliwości skorzystał użytkownik wód, tj. obwodu rybackiego rzeki Rudy – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, który pismem z dnia 16 października 2020 r., znak GRW/3856/2020, wniósł o zobowiązanie Wnioskodawcy do informowania uprawnionego do rybactwa o awariach mogących mieć wpływ na jakość oraz ilość ścieków odprowadzanych do cieku - obowiązek wpisano w punkcie III.19 niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 3 pkt 5 usługę wodną obejmuje m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 63 przez ścieki komunalne rozumie się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Do wniosku z dnia 24 czerwca 2020 r. załączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest bezpieczne wprowadzenie do środowiska, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice" zlokalizowanej przy ul. Rycerskiej w Rybniku. Zakres obejmuje odprowadzanie oczyszczonych ścieków istniejącym wylotem do wód – rzeki Kłokocinki w km 6+950, na zasadach określonych w punkcie I. i III. niniejszej decyzji.

Wnioskowane korzystanie z wód nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory przyjętym Uchwałą nr 123/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 czerwca 2016 r. poz. 3247 i 4016).
Zgodnie z ww. planem, tereny wnioskowanego korzystania z wód oznaczone są symbolami:
- E8 P, gdzie P oznacza obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
a) produkcji, przetwórstwa lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c) przeróbki kopalin,
d) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e) logistyki,
f) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych;
- E20 WS, gdzie WS oznacza „wody powierzchniowe",
- E2 RZ, gdzie RZ oznacza "łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona.
Na powyższym terenie możliwe jest prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów.
Zgodnie z ww. planem, teren działek znajduje się w granicach zbiornika wód podziemnych.

Działalność oczyszczalni zaliczana jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowe zamierzenie znajduje się w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:
- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - RW60006115651 o nazwie *„Ruda do zbiornika Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia"*,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000144.

Z uwagi na fakt, iż stan jednolitych części wód powierzchniowych jest zły, a realizacja celów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest zagrożona, organ nałożył w punkcie III.13 niniejszej decyzji, mając na względzie ochronę zasobów środowiska, obowiązek wykonywania analiz jakości wód rzeki Kłokocinka w przekrojach powyżej i poniżej miejsca wprowadzania ścieków, w zakresie wskaźników wymienionych w punkcie III.12 decyzji, z częstotliwością jeden raz w roku.

Wnioskowane korzystanie z wód będzie realizowane poza: obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Po analizie dostępnych w sprawie materiałów stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo wodne) oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy), tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia

wodnoprawnego, określone w art. 399 ustawy Prawo wodne, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 418 ust.1 stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji, na wniosek.

Organ, zgodnie z wnioskiem wygasił w pkt. I., decyzję Prezydenta Miasta Żory znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 24 stycznia 2013 r. z czasem obowiązywania do dnia 24 stycznia 2023 r. wraz z postanowieniem znak IS.6341.42.2012.BP z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 400 ust.2 i ust. 4 ustawy Prawo wodne organ ustalił w punkcie IV. niniejszej decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 221,34 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 3 czerwca 2020 r. uiścił opłatę w wysokości 224,88 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote 88/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach

Z-CA DYREKTORA
Marcin Nowak

Za wydanie niniejszej decyzji w zakresie wygaszenia uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł (potwierdzenie w aktach), zgodnie z częścią I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1546)

WPŁYNĘŁO 2020 -11- 09

Otrzymują:
1. BEST-EKO Sp. z o.o.
   44-240 Żory, ul. Gwarków 1
2. Skarb Państwa - Prezydent Miasta Żory
   44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
   44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
   40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35
5. Dział ZUZ aa.

Do wiadomości:
1. Dział ZZI w/m (skan)
2. NW Rybnik

Decyzję ostateczną otrzymuje:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

Prawomocna od 23.11.2020
Obowiązuje od 23.11.2020 do 22.11.2030

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl